

CHECKLISTE – Löschwasserversorgung

1. Frostsichere Hydrantenanlage (dynamischer Überdruck mindestens 5 bar)

oder
2. Löschwasserbezugsstellen mit mindestens 100 m³ Wasser und am Versicherungsort mindestens eine Tragkraftspritze (Fördermenge mind. 800 Liter pro Minute) inkl. B-Saugschläuchen
 - 2a. Die Wasserversorgung ist ganzjährig gewährleistet
 - 2b. Die Tragkraftspritze wird regelmäßig gewartet und ist jederzeit einsatzbereit
3. C-Druckschläuche in ausreichender Anzahl
 - 3a. Die Erreichbarkeit aller Gebäudeteile mit dem vorhandenen Schlauchmaterial wurde erprobt
 - 3b. Das Schlauchmaterial wird in regelmäßigen Intervallen geprüft
4. Alle Wartungsarbeiten sind dokumentiert